



GEMEINDE

Weißkirchen
AN DER TRAUN

Gemeindeplatz 1 | 4616 Weißkirchen an der Traun

Tel: 07243/56155-0

Mail: gemeinde@weisskirchen.ooe.gv.at

www.weisskirchen.at

Wasserversorgungsanlage Weißkirchen

Güteinformation gemäß Trinkwasserverordnung-

TRVV II 304/2001, §6

Pfarrhofbrunnen 2023

Parameter	Einheit	Messwerte	Grenzwerte	Richtwerte
Gesamthärte	(°dH)	21,8		
Carbonathärte	(°dH)	15,5		
pH-Wert		7,1		>6,5 und <9,5
Nitrat	(mg/l)	35,2	50	
Kalium	(mg/l)	1,11		50
Calcium	(mg/l)	112		400
Magnesium	(mg/l)	26,6		150
Natrium	(mg/l)	6,81		200
Chlorid	(mg/l)	33,7		200
Sulfat	(mg/l)	30,9		250
Pestizide:				
Einzelsubstanz				
Atrazin	(µg/l)	<0,0250 (NWG)	0,10	
DMS	(µg/l)	0,10	0,50	

Legende:

(°dH)

Grad deutscher Härte

(mg/l)

Tausendstel Gramm pro Liter

(µg/l)

Millionstel Gramm pro Liter

"<" oder n.b. der betreffende Stoff ist

bei nachstehender

Bestimmungsgrenze nicht

qualifizierbar.

(NWG)

Stoff ist bei Nachweisgrenze nicht

nachzuweisen.

(+) Stoff wurde im Bereich zwischen

Nachweisgrenze und

Bestimmungsgrenze qualitativ

nachgewiesen.



[Handwritten signature in blue ink]